Stadtwerke Kaiserslautern Versorgung

Antrag zum Anschluss einer Eigenerzeugungsanlage im Parallelbetrieb an das Netz des Verteilnetzbetreibers (VNB)	NS ☐ MS ☐ (Vom VNB auszufüllen)

Betreiber (Vertragspartner)

Name: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Fax: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Anlagenanschrift

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Errichter der Anlage

Name: _____

PLZ, Ort: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Anlage

Hersteller: _____

Generator: _____

Typ: _____

Module: _____

Typ: _____

Betriebsweise / Einsatzart

Rücklieferung vorgesehen
☐ Ja ☐ Nein

Einspeisung der Gesamtenergie in das EVU-Netz
☐ Ja ☐ Nein

Speichersystem
☐ Ja ☐ Nein

Genutzte Energie

☐ Wind
☐ Sonne
☐ Wasser
☐ Sonstiges _____

Kraft-Wärme-Kopplung

☐ mit Gas
☐ mit Öl
☐ mit _____

Einspeisung in das Netz durch

Photovoltaikgeneratoren mit Wechselrichter
☐ und dreiphasiger Einspeisung
☐ und einphasiger Einspeisung

☐ Asynchrongenerator
☐ Synchrongenerator
☐ Wechselrichter

Photovoltaik

- ☐ bis 30 kW → ☐ Stufenweise Abschaltung nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 EEG
- ☐ 30 - 100 kW → ☐ Wirkleistung auf max. 70 % begrenzen
- ☐ 100 - 500 kW
- ☐ ab 500 kW

Daten der Einzelanlage:

Wirkleistung (Modulleistung):	P _____ kWp	Wirkleistung (Wechselrichter): _____ kW	
Scheinleistung:	S _____ kVA	(Prüfbericht ist beigefügt):	
Gen.-Nennspannung:	U _____ V	S (max 10 min.): _____ kVA	
Gen.-Nennstrom	I _____ A		

Nur bei Wechselrichter:

Steuerung	☐ netzgeführt	☐ selbstgeführt	
Inselbetriebsfähig	☐ ja	☐ nein	
Pulszahl	☐ 6pulsig	☐ 12pulsig	☐ puls.mod _____ kA

Kurzschlussstrom der Eigenerzeugungsanlage I

Kompensationsanlage	☐ nicht vorhanden	☐ vorhanden mit _____ kVA
Geregelt	☐ ja	☐ nein
Verdrosselt	☐ ja mit _____ %	☐ nein
Mit TF-Sperre	☐ ja für _____ Hz	☐ nein

Anmerkungen:

_____

_____

Voraussichtlicher Termin zur Inbetriebnahme:

Ort, Datum **Unterschrift**

SWK Stadtwerke Kaiserslautern
Versorgungs-AG
Bismarckstraße 14
67655 Kaiserslautern
info@swk-kl.de

Telefon:
0631 8001-0
Fax:
0631 8001-1000

Sitz Kaiserslautern • Handelsregister Kaiserslautern B 30804
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Oberbürgermeister Dr. Klaus Weichel
Vorstand: Markus Vollmer, Rainer Nauerz